

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

652042 Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское, проезд П. П. Д.  
Коммунальное предприятие № 1 (385-32) 4-00-78  
пр. Партизанская, 38, 58/8 и Алтайский край, филиал № 8644-11-24-01-02  
e-mail: mup\_pks18@mail.ru

Исх. № 69/3

30 марта 2020 года

Комитету по управлению  
муниципальными имуществом и  
земельным отношениям  
Администрации Первомайского  
района Алтайского края

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)**

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  
объекта капитального строительства  
по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское,  
ул. Партизанская 38  
30 марта 2020 года

Действительны до 30 марта 2022 года

**Водоснабжение.**

19. Подключение водоснабжения объекта возможно от существующего водопровода Ду 100 мм по ул. Партизанская
20. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 30 мм от точки подключения до точки ввода в объект.
21. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды
22. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 30 м<sup>3</sup>/сутки
23. Максимальная нагрузка – 0,8 м<sup>3</sup>/час (19,2 м<sup>3</sup>/сутки)
24. Располагаемый напор в точке – 15 метров.
25. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора.
26. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
27. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется за счет собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызыв представителя по т.8(385-32) 42090

**Водоотведение.**

5. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
6. Водоотведение выполнить самостоятельно СанПиП

Директор МУП «ПКС»



Т.А. Караклюй