

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658011, Алтайский край, Первомайский район, с. Бакланчик, ул. Адмирала Чкалова, 2
телефон/факс 8(38532) 341-77
р/с ИФНС по Алтайскому краю Администрации Первомайского района №8511 УЛЧ №100000000000000
e-mail: mir_rka18@mail.ru

Иех. № 66/3

30 марта 2020 года

Комитету по управлению
муниципальными имуществом и
земельным отношениям
Администрации Первомайского
района Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства

по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Бакланчик,
ул. Партизанская 46
30 марта 2020 года

Действительны до 30 марта 2022 года

Водоснабжение.

- Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду=100 мм по ул. Партизанская
- Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки входа в объект.
- На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
- Пределно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 30 м³/сутки.
- Максимальная нагрузка - 0,8 м³/час (19,2 м³/сутки)
- Располагаемый напор в точке - 15 метров.
- Срок подключения объекта к сетям водоснабжения - 18 месяцев с даты заключения договора.
- Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
- Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется санкции собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «МКС». Время представителя по т.8(385-32) 42090

Водоотведение.

- Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
- Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Директор МУП «МКС»

Т.А. Карпова