

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские ключи, ул. Центральная, 32
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78
р/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
e-mail: mup_pks18@mail.ru

Исх. № _____

30/09/2021 г.

Комитету по управлению
муниципальным имуществом и
земельным отношениям
Администрации Первомайского
района Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.
Березовка, ул. Гоголя, 55, с кадастровым номером 22:33:042801:2024.
от «30» сентября 2021 г

Действительны до «30» сентября 2023 г.


Водоснабжение.

1. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду-63 мм по ул. Гоголя
2. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки ввода в объект.
3. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
4. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 4,8 м3/сутки.
5. Максимальная нагрузка – 0,2м3/час
6. Располагаемый напор в точке - 10 метров.
7. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора.
8. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
9. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызов представителя по т.8(385-32) 4-20-90.

Водоотведение.

1. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
2. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Директор МУП «ПКС»



Т.А. Каравин