

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658061, Алтайский край, Нервомайский район, с. Бакановское, ул. Центральная, 1
телефон/факс: 8 (3853) 2-51-78
р/с 40-1000000000 в Альфа-Банк Уралсиб
e-mail: mir_pk@yandex.ru

Исх. № 68/3

30 марта 2020 года

Комитету по управлению
муниципальным имуществом и
земельным отношениям
Администрации Нервомайского
района Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства
по адресу: Алтайский край, Нервомайский район, с. Боренка,
ул. Партизанская 44

30 марта 2020 года

Действительны до 30 марта 2022 года

Водоснабжение.

10. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водоприемника Ду=100
мм по ул. Партизанская
11. Наружные сети водоснабжения выполнить из полипропиленовой трубы диаметром 20 мм от
точки подключения до точки ввода в объект.
12. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета水量.
13. Время полного смысла существующих сетей водоснабжения 30 м/сутки.
14. Максимальная нагрузка - 0,8 м3/час (19,2 м3/сутки)
15. Располагаемый радиус в транше - 15 метров.
16. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения - 18 месяцев с даты заключения
договора.
17. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
18. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется на имя
собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «НВС», Ильин
представителя по т.8(385-32) 42090

Водоотведение.

3. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
4. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Директор МУП «НВС»

Т.А. Каримов